



Anschluss Restentleerung
mit T-Stück -bauseits-

| | | | | | |
|--|------------|--|------|--|------------------------------|
| BEHNCKE GmbH Michael-Haslbeck-Strasse 13 D-85640 Putzbrunn/München | | Massabweichungen sind fertigungstechnisch möglich! Technische Änderungen vorbehalten! | | Maßstab: 1:9 | Lackiert RAL7035 (lichtgrau) |
| | | | | Betriebsdruck: max. 2,5 bar; Prüfdruck: 3,575 bar; Betriebstemperatur: max. 40°C. | |
| | | | | MÜNCHEN ² Hochschicht Filterbehälter mit Düsenboden $\varnothing 600$ | |
| | | | | | |
| | | | | Artikel-Nr. | |
| | | | | 861 600 00-16 | |
| | | | | 1 | |
| | | | | A3 | |
| A inkl. Entlüftungsnippel | | 30.11.16 wkob | | Zertifiziert nach EN ISO 9001 | |
| Status | Änderungen | Datum | Name | gez. mit Autodesk Inventor 2015 | |